


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

P.Č.	MÍSTNOST	P (m2)
01	ZÁDVEŘÍ	5,23
02	HALA	17,69
03	ŠATNA	9,00
04	CHODBA	8,37
05	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	2,56
06	WC+PISOÁRY MUŽI	5,76
07	WC IMOBILNÍ	4,88
08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,00
09	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	4,48
10	WC ŽENY	7,92
11	PŘEDSÍŇ+WC PERSONÁL	2,61
12	SKLAD	10,44
13	BAR	9,00
14	KLUBOVNA	31,24
15	SÁL	154,84
16	PÓDIUM	29,53
17	ZÁVĚTŘÍ	
18	TERASA	



V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů uvedené v projektové dokumentaci pouze zadáním standardu kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem je možné použít i jiné výrobky stejných vlastností

Dokumentace provedení stavby

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků získaných během provádění stavby.

LEGENDA:

- RH

PODRUŽNÁ ROZVODNICE PÓDIA
- R-EZS

SKŘÍŇKA ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU (DODÁVKA)
- ANO

POŽÁRNÍ CENTRÁL STOP PROSKLENNÉ TLAČÍTKO, IP55
- KZ14

ZDROJ PISOÁROVÉHO SPLACHOVÁNÍ 230/20V, AC, 10W typ GW 091Z
- 14Ko.S

PISOÁROVÉ AUT. SPLACHOVÁNÍ 20V, AC/10W typ GW 021AZ
- SP17

SPORÁKOVÁ VÝVODKA 16A/400V, IP20 (v=0,4m)
- EH18

AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY 230V/2kW (DODÁVKA)
- EH19

PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 400V/11kW, IP24
- K23-25

VÝVOD PRO OSOŠEČE RUKOU 230V/do 2kW
- XC36

ZÁSUVKA 16A/400V, IP44
- EV68,69

AXIÁLNÍ STĚNOVÝ VENTILÁTOR S ŽALUZIOVOU KLAPKOU
- (1EV10,11)

pr. 300mm 230V/60W - 1400m3/h, IP44
- S.EV

SPÍNAČ č. 1S 10A/250V, IP20
- PBE

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ (KO125)
- PB1

DTTO ALE PŘÍVOD VODY
- PB2

DTTO ALE KOVOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
- PB3

DTTO ALE SKŘÍŇKY EZS
- PBD

MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA EL. VYTÁPĚNÍ

- Th

DIGITÁLNÍ PROSTOROVÝ PROGRAM. TERMOSTAT 5-37st, 16A, IP21 (FENIX-EBERLE 3)
- BT

ANALOGOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-30st, 10A, IP30 (EBERLE RTR-E 6124)
- 1A-EH

EL. KONVEKTOR 230V/ 0,5kW, IP24 (ECOFLEX ET)
- 2A-EH

EL. KONVEKTOR 230V/ 1kW, IP24 (ECOFLEX ET)
- 3A-EH

EL. KONVEKTOR 230V/ 1,75kW, IP24 (ECOFLEX ET)
- 1B-EH

SKLENĚNÝ NÍZKOTEPLTNÍ PANEL 230V/0,3kW, IP44 (ECOSUN 300 G White)
- 2B-EH

SKLENĚNÝ NÍZKOTEPLTNÍ PANEL 230V/0,6kW, IP44 (ECOSUN 600 G White)

POZNÁMKY:

- EL. INSTALACE PROVEDENA BEZHALOGENOVÝMI KABELY TYP NOPOVIC 1-CXKH-R RE B2s1d0 A VODIČŮ PRO POSPOJOVÁNÍ TYP 1-CHAH-R RF M ULOŽENÝCH VOLNĚ VE STROPNÍM PODHLEDU, V MEZISTĚNÍ PŘÍČEK A NOSNÝCH ZDÍ A VE STROPĚ
- POUŽITÍ PŘÍSTROJOVÝCH A ODBOČNÝCH KRABIC DO PODKLADŮ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ - F (ČSN 13501-1+A1)
- ROZVODNICE RH a RP1 BUDOU PODLOŽENY DESKAMI CETRIS BASIC 10mm PROSTOR POD A NAD ROZVODNICÍ RH BUDE ZAKRYT STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ Z CETRISU V CELÉ JEHO ŠÍŘCE S MOŽNOSTÍ DEMONTÁŽE

PŘEHLED KABELŮ A VODIČŮ

RH

- PŘÍVODNÍ SILOVÝ KABEL Z ROZVODNICE RE: CYKY-J 4*16
- OVLÁDACÍ KABEL HDO Z ROZVODNICE RE: CYKY-J 5*2,5
- CENTRÁL STOP TLAČÍTKO ANO: 1-CXKH-V P60-R-O 2*1,5
- ZDROJ PISOÁROVÉHO SPLACHOVÁNÍ + SKŘÍŇKA R-EZS: 1-CXKH-R-J 3*1,5
- SPORÁKOVÝ SPÍNAČ 400V SP17 + ZÁSUVKA 16A/400V XC36: 1-CXKH-R-J 5*2,5
- AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY 230V EH18: 1-CXKH-R-J 3*2,5
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 400V EH19: 1-CXKH-R-J 5*4
- VÝVODY PRO OSOŠEČE RUKOU K23 - 25: 1-CXKH-R-J 3*2,5
- VÝVOD PRO ROZVODNICI RP1: 1-CXKH-R-J 5*6
- VÝVODY PRO PISOÁROVÉ SPLACHOVÁNÍ 14Ko.S1-3: 1-CXKH-R-O 2*1,5
- PROSTOROVÉ TERMOSTATY Th a BT: 1-CXKH-R 5C*1,5
- EL. KONVEKTORY EH40 - 43: 1-CXKH-R 5C*2,5
- STROPNÍ PANELE ECOSUN EH44, 45 a 54: 1-CXKH-R-J 3*2,5
- STROPNÍ PANELE ECOSUN EH50 - 53: 1-CXKH-R-J 5*2,5
- HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ PBE, PB1,2: 1-CHAH-R 1*16 ZZL
- DTTO ALE PB3: 1-CHAH-R 1*6 ZZL
- MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PBD: 1-CHAH-R 1*6 ZZL

EL.SÍŤ: TN-C-S 3/N/PE AC 3x230/400V,50Hz
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:230V,50Hz AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN EN 61140:03 ed.2
ZÁKLADNÍ OCHRANA: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTY
ZÁKLADNÍ OCHRANA: BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV a PELV
PŘI PORUŠE: OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VED.PROJEKCE		VLADIMÍR BEZPERÁT PROJEKTANT					
VLADIMÍR BEZPERÁT		VLADIMÍR BEZPERÁT		Ing.arch. PETR KULDA		U POTOKA 798 561 51 LETOHRAD TEL. 465 621 533 MOB. 605 252 544 IČO: 412 43 595					
KRAJ: PARDUBICKÝ		SU: ČESKÁ TŘEBOVÁ									
INVESTOR: OBEC RYBNÍK, RYBNÍK čp. 64											
AKCE: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK NA PARC. Č. KAT. 55/1, K.Ú. RYBNÍK ELEKTROINSTALACE											
OBSAH: PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU											
				DATUM		II/2013					
				FORMAT		STUPEŇ		4*A4		DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY		04/13					
				ČÍSLO ARCHIVNÍ		1161					
				MĚŘITKO :		1:100		Č.VÝKRESU		F5	