



**ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.**

ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz



www.orlab.cz

strana / celkem stran: 1 / 1

## Protokol o zkoušce č. 6197/2023

**Zadavatel:** Obec Rybník, Rybník čp. 64, Česká Třebová, 560 02  
**Smlouva:** Smlouva o dílo č. 6/2004 ze dne 18.5.2004  
**Důvod analýzy:** pravidelná kontrola  
**Materiál:** vyrobená voda  
**Limit/předpis:** Vyhl. MZ č.252/2004 Sb., příloha č.1  
**Místo odběru:** Rybník, VDJ  
**Vzorkoval:** Blažek Petr  
**Metoda odběru:** VZ 01 - Odběry vzorků pitných vod (Akr.)  
**Datum odběru:** 12.6.2023 13:05  
**Datum příjmu:** 12.6.2023 13:33  
**Datum analýzy:** 12.6.2023 - 15.6.2023  
**Kontaktní osoba:** Aleš Procházka

### Výsledky

| Parametr                    | Jednotka  | Akr. | NM  | Metoda   | Výsledek | Limit     |
|-----------------------------|-----------|------|-----|----------|----------|-----------|
| intestinální enterokoky     | KTJ/100ml | A    |     | ZP 003   | 0        | 0 NMH     |
| koliformní bakterie         | KTJ/100ml | A    |     | ZP 007   | 0        | 0 MH      |
| kultiv. organismy při 22 °C | KTJ/ml    | A    |     | ZP 004   | 0        | 200 MH    |
| kultiv. organismy při 36 °C | KTJ/ml    | A    |     | ZP 004   | 0        | 40 MH     |
| teplota                     | °C        | A    | 0,1 | ZP 021 t | 10,0     | 8 - 12 DH |
| chlór volný                 | mg/l      | A    | 16% | ZP 055 t | 0,12     |           |

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření  $k = 2$ . U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek  $< 10$  KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než ( $>$ ), se nejistota měření neuvádí. Vysvětlení zkratk: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelem, FA-zkouška v rámci flexibilního rozsahu akreditace. Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dpočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

### Hodnocení výsledků:

**Vzorek ve výše stanovených parametrech VYHOVUJE požadavkům uvedeného předpisu.**

Nejistota měření nebyla při hodnocení zohledněna.

V České Třebové dne: 16.6.2023



Schválil:

Vraspírová Hana Bc.  
samostatný technik

Konec protokolu